



*Cuadro de protecciones AC

- $I_{ac\ máx.}$: Máxima corriente de salida del inversor o inversores instalados. Las protecciones del cuadro de AC tendrán un rango superior a este valor.
- El protector contra sobretensiones deberá ser de tipo 2 ó tipo 1+2 (EN 61643-11) según la instalación existente.
- El diferencial tendrá una sensibilidad 300mA y será Clase A.

*AC electrical panel

- $I_{ac\ máx.}$: Maximum output current of the installed inverter(s). The protections of the AC panel will have a range higher than this value.
- The surge protector shall be type 2 or type 1+2 (EN 61643-11) depending on the existing installation.
- The residual current device (RCD) shall have a sensitivity of 300mA and shall be Class A.

*Boitier électrique AC

- $I_{ac\ máx.}$: Courant de sortie maximum de l'onduleur ou des onduleurs installés. Les protections du cadre de protection AC auront une plage supérieure à cette valeur.
- Le parafoudre doit être de type 2 ou de type 1 + 2 (EN 61643-11) selon l'installation existante.
- Le différentiel aura une sensibilité de 300mA et sera de classe A.

ESQUEMA UNIFILAR TIPO CONEXIÓN FOTOVOLTAICA
 PHOTOVOLTAIC CONNECTION TYPE SINGLE LINE DIAGRAM
 SCHEMA TYPE DE CONNEXION PHOTOVOLTAÏQUE
 8-9 panels aH72SK
 1 Three Phase Inverter



Se deberá realizar esquema específico para la ejecución de la instalación. Este estará adaptado a las necesidades específicas de la misma y la normativa de aplicación en el momento de su realización.
 The present scheme is indicative and non-binding. Specific diagrams must be made for the execution of the installation. It shall be adapted to the specific needs of the installation and the applicable regulations at the time of its execution.
 Il faudra réaliser un schéma spécifique pour l'exécution de l'installation. Il sera adapté aux besoins spécifiques du projet et des normes applicables au moment de sa réalisation.
 El presente esquema es orientativo y no vinculante.